

太陽電池発電装置 関連

○印は各点検の該当項目を示す。(注6)

[illegible]

電 気 工 作 物		点 検 項 目 (注1)	定 期 点 検		臨時点検
			月次点検	年次点検	
			6 か月 1 回	年 1 回	必要の都度
発 電 所	発電設備の建物、室、 キュービクル等の金属箱	外観点検	○	○	
	接地装置	外観点検	○	○	
		接地抵抗測定 (注5)		○	

(注1) 各項目の点検方法については、受託業者が定める点検指針等による。

(注2) 充電部分の絶縁抵抗測定は、省略することがある。

(注3) 3年に1回行う。

(注4) 変圧器の二次側より主開閉器電源側を一括絶縁抵抗測定する場合であって、当該電路の接地線の取外しが困難なときは、省略することがある。

(注5) 過去の測定結果により、省略することがある。

(注6) 但し、○印の該当項目については、設備のある場合に適用する。