

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 6年 6月12日

福島県南会津建設事務所長 佐藤 敬

工事（委託業務）番号	第24-41360-0127号
工事（委託業務）名	道路橋りょう改良（改良）工事（防雪）
質 問 事 項	
<p>1. シェッド架設時、足場（高所作業車）が必要となった場合は、別途協議と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>2. 登り栈橋が必要となった場合、別途協議と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>3. あいよし橋の迂回路で供用中の橋梁は、架設用クレーン及びシェッド部材運搬トレーラー等、特殊車両の走行が可能と考えてよろしいでしょうか。不可能な場合、新潟県側から現場へ入場すると考えてよろしいでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. シェッド仮設時、足場（高所作業車）が必要となった場合は、福島県工事請負契約約款第18条に則り協議の対象とします。</p> <p>2. 登り栈橋が必要となった場合、福島県工事請負契約約款第18条に則り協議の対象とします。</p> <p>3. あいよし橋の迂回路で供用中の橋梁は、幅2.5m 長さ12.0m 総重量20.0tまでの車両が通行可能となっておりますが、特殊車両の走行が不可能な場合は、福島県工事請負契約約款第18条に則り協議の対象とします。</p>	