ご指示下さい。

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年6月21日

福島県県北建設事務所長 吉田 伸明

I	事	番号	第 24-41310-0141 号
Н	事	名	県営住宅改善工事 (外断熱)
			質 問 事 項
1 図面 A-203 に 1 階北面給湯器一時撤去の表記が有りますが、切抜設計書には 内訳名称の記載が有りません。いかが致しますかご指示下さい。2 現地確認後 1 階スロープ・中央階段のバルコニー床スラブ割れの処置は いかが致しますかご指示ください。			

3 現地確認後外壁東側に光ケーブルが架線されていますが、防護等はいかが致しますか。

回 答 事 項

- 1 新設する断熱材を給湯器に突き付ける設計としていましたので、図面(図面 No. A-203、図面 No. A-204)を訂正します。
- 2 福島県工事請負契約約款第18条(条件変更等)に基づき、協議の対象とします。
- 3 福島県工事請負契約約款第18条(条件変更等)に基づき、協議の対象とします。