

## 競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年6月25日

福島県南会津農林事務所長 久力 幸

工事（委託業務）番号	第24-36250-0032号
工事（委託業務）名	中山間地域（一般）0603工事「下郷地区」
質 問 事 項	
<p>1. 「S単-15号 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設」のうち、「硬質塩化ビニル管 VU」が支給品となっておりますが、設計書では塩ビ管は撤去再設置となっております。支給品ではなく、「計上無し」とするのではないのでしょうか。また、支給品もしくは計上無しとした場合、通常、雑材料2.0%内に計上される接着剤等の雑材料の費用はどのように計上したらよいのでしょうか。</p> <p>2. 以下の材料の単価の公表をお願いします。もしくは規格詳細、参照元を教えてください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・「S単-24号 土工用マット(シート類)敷設・撤去」のうち「土木安定用材(マット・シート類)」</li><li>・「S単-16号 高密度ポリエチレン管機械敷設」のうち「高密度ポリエチレン管」</li><li>・「S単-25号 目地材取付」のうち「プライマー ウレタン系」「バックアップ材 スポンジ 20×5」「シール材 ウレタン系」</li></ul>	
回 答 事 項	
<p>1 参考様式3に記載のとおり、硬質ポリ塩化ビニル管VU径75については、撤去したものを使用するため資材費を計上しておりません。 雑材料費については、硬質ポリ塩化ビニル管VU径75の単価の2%を計上しています。</p> <p>2 材料単価については、「農林土木事業原単価表」及び「物価資料」を参照してください。</p>	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成20年3月28日付け19財第7998号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。