

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年6月28日

福島県県北建設事務所長 吉田 伸明

工 事 番 号	第 24-41310-0091 号
工 事 名	道路橋りょう維持（維補）工事（橋梁補修）
質 問 事 項	
<p>1 本工事に計上されております支承金属溶射工に係るブラスト廃材運搬処理において、0.7t と計上されておりますが、数量算出の根拠資料があれば提示願います。また施工後、処分数量が変更となった場合、実績にて変更していただけますでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>1 ブラスト廃材運搬処理数量 0.7t の算出は、数量計算書 P-2 金属溶射工 $9.5\text{m}^2+9.0\text{m}^2=18.5\text{m}^2$ に、令和5年度版橋梁架設工事の積算 4-153 研削材標準質量 $0.04\text{t}/\text{m}^2$ を乗じて算出しております。 処分数量については、福島県工事請負契約約款第18条（条件変更等）に基づき協議の対象とします。</p>	