

## 競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年6月28日

福島県相双建設事務所長 栗田 豊己

工事（委託業務）番号	第24-41370-0175号
工事（委託業務）名	都市公園（祈念）工事（建築）
質 問 事 項	
<p>① 建築関係工事特記仕様書(7)【設計図 A-11】18.ユニット及びその他工事 18.点検口形式：床がステンレス鋼製目地の仕様ですが金抜設計書 39 頁ではアルミ目地の記載があり相違しております。特記仕様書を正で宜しいでしょうか。</p> <p>② 風除室天井仕上で仕上表【設計図 A-16】では内装用ストランドボードと記載がありますが、展開図【設計図 A-34】では木毛セメント板と記載があり相違しております。仕上表を正で宜しいでしょうか。</p> <p>③ 内部のスギ板型枠コンクリート打放仕上げ箇所を展開図 1～5【設計図 A-34～38】の記載内容がスギ板型枠コンクリート打放仕上げ+撥水材塗布と記載ある箇所とスギ板型枠コンクリート打放仕上げと記載のある箇所がありますが、全て撥水材塗布と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>④ 外構仕上げ図【設計図 L-02】の計画敷地に接続されます北東部の階段のような記載のあるものの施工時期は、本工事の設定工期内になるのでしょうか。</p> <p>⑤ 軸組図 3【設計図 S-22】の Y4 通り軸組図で X4～X5 通り間の G2 梁下の鉄骨梁 SG1 は誤記でしょうか。SB1 に読み替えて宜しいでしょうか。</p> <p>⑥ 断面リスト 1【設計図 S-24】RC 柱断面リスト C1 及び鉄骨柱脚部柱型断面リスト FC4 の副帯筋の本数の記載がありませんが不要と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>⑦ 躯体・内部仕上詳細図【設計 A-39】の柱納まり（廊下 1・2、大会議室、小会議室）で FL+2,100 まで出隅部の面取施工の指示がありますが面取部に関してもスギ板模様が必要でしょうか。</p> <p>⑧ トイレライニング甲板の厚みについてトイレ詳細図【設計図 A-46】及び金抜設計書 59 頁で読み取れませんでしたので厚みの御指示をお願い致します。</p>	

- ⑨ X7～X8 通りの室外機スペースの目隠し壁について平面詳細図 2【設計図 A-27】と目隠し壁下地鉄骨【設計図 S-60】で通り芯寸法及び設備基礎寸法に相違があります。平面詳細図を正として考えて宜しいでしょうか。
- ⑩ 代価表 0012 シリング一般部 変成シリコン系(MS-2) 25×15+20×10 は、代価表の内訳が 25×10 と記載されていますが 25×15 ではないでしょうか？
- ⑪ 工事費内訳書 P32 管理棟 木工事 (2)内部の構造材(杉)造作材(杉、集成材、ナラ)耐水合板(厚 15)構造用合板(厚 12) は見積単価でしょうか？見積単価であれば開示願います。刊行物等であれば資料名とページ数を開示願います。
- ⑫ 代価表 0026, 0029 の Low-E 複層ガラス Low-E6+A12+FL6 特寸 2.00 m<sup>2</sup>以下、代価表 0031 Low-E6+A12+FL6 特寸 6.00 m<sup>2</sup>以下は見積単価でしょうか？見積単価であれば開示願います。刊行物等であれば資料名とページ数を開示願います。

回 答 事 項

- ① アルミニウム製目地が正です。
- ② 貴見のとおりです。
- ③ 貴見のとおりです。
- ④ 貴見のとおりです。
- ⑤ SB1 が正です。
- ⑥ 貴見のとおりです。
- ⑦ 不要です。
- ⑧ 20mm です。
- ⑨ 平面詳細図が正です。
- ⑩ 25×10 が正です。
- ⑪ 構造材(杉)：  
建設物価 2024 年 4 月 P. 165 (杉 KD 3×3×10.5)、積算資料 2024 年 4 月 P. 242 (杉 KD 4×4.5×4.5)
- 造作材(杉)：  
建設物価 2024 年 4 月 P. 165 (杉 KD 3×3×10.5)、積算資料 2024 年 4 月 P. 242 (杉 KD 4×4.5×4.5)
- 造作材(集成材)：  
建設物価 2024 年 4 月 P. 165 (ホワイトウッド(集成) 3×3×10.5)
- 造作材(ナラ)：  
積算資料 2024 年 4 月 P. 250 (ナラ 1850×90×150)
- 耐水合板(厚 15)：  
建設物価 2024 年 4 月 P. 507 (ラワン合板 2 類)、積算資料 2024 年 4 月 P. 614 (ラワン合

板 2 類)

構造用合板 (厚 12) :

積算資料 2024 年 4 月 P. 616 (ラワン材)

⑫ Low-E6+A12+FL6 特寸 2.00 m<sup>2</sup>以下 :

建築コスト情報 2024 年 4 月 P. 332 (Low-E6+A6+FL6 2.00 m<sup>2</sup>以下を適用)、建築施工単価  
2024 年 4 月 P. 368 (Low-E6+A6+FL6 2.00 m<sup>2</sup>以下を適用)

Low-E6+A12+FL6 特寸 6.00 m<sup>2</sup>以下 :

建築コスト情報 2024 年 4 月 P. 332 (Low-E6+A6+FL6 2.00 m<sup>2</sup>以下と Low-E6+A6+FL6 4.00  
m<sup>2</sup>以下の差を Low-E6+A6+FL6 4.00 m<sup>2</sup>以下に加えた価格を適用)、建築施工単価 2024 年  
4 月 P. 368 (Low-E6+A6+FL6 2.00 m<sup>2</sup>以下と Low-E6+A6+FL6 4.00 m<sup>2</sup>以下の差を Low-  
E6+A6+FL6 4.00 m<sup>2</sup>以下に加えた価格を適用)

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。