

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年7月8日

福島県会津若松建設事務所長 野地 重和

工事（委託業務）番号	第24-41340-0111号
工事（委託業務）名	道路橋りょう維持（維補）工事（橋梁補修）
質 問 事 項	
<p>1. 工期について 完成期限が令和7年3月31日限りとありますが、主要工種の施工が冬期間になることから、よりよい施工条件下での施工の為、工期の延長は可能であるかご教示願います。</p> <p>2. 施工内訳表 頁0-0036 施工第0-0019号表 グラウト注入工について グラウト材（生モルタル）の単価または規格及び単価コード、参考図書をご教示願います。</p> <p>3. 金抜き設計書 P.36 施工第0019号表 グラウト材（生モルタル）は材料費として計上いたしますか。また計上する場合、単価の公表もしくは詳細の規格をご教示ねがいます。</p> <p>4. 施工0-0014号表 配水管撤去工の雑材料はなにに掛かっているかご教示願います。</p> <p>5. 施工0-0019号表 グラウト注入工について グラウト材（生モルタル）の詳細規格または見積単価をご教示ください。 また諸雑費はなにに掛かっているかご教示願います。</p> <p>6. 施工第0-0021号表 貨物自動車運搬費について 路面切削機の排ガス規格をご教示ください。</p> <p>7. 施工内訳表36頁グラウト注入工のグラウト材（生モルタル）（T0000）について採用単価の公表または、規格・配合について公表願います。</p>	

回 答 事 項

1. 現時点では工期の延長は考えておりません。
2. 福島県土木部土木事業単価表の無収縮モルタル（T 8 9 6 0）をご確認ください。
3. 材料費として計上しております。規格等については、上記2と同様です。
4. 橋梁仮設工事の積算 P4-164 より、労務費の合計額に掛かっています。
5. 上記2と同様です。福島県土木工事標準積算基準Ⅱ-3-③-8、Ⅱ-3-③-6より、労務費の合計額に掛かっています。
6. 排出ガス対策型（第3次基準値）です。
7. 上記2と同様です。