

令和6年度福島県教育員会所管低濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物収集・運搬業務委託仕様書

1 業務委託の内容

別紙の福島県立学校等12校(所)(以下「該当校等」という。)が所管している低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「低濃度PCB廃棄物」という。)の収集・運搬業務を行う。

2 業務委託の内容

該当校等が所管している低濃度PCB廃棄物を「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、株式会社クレハ環境まで収集・運搬する業務。

3 業務責任者等の届出

受託者は、業務責任者又は担当者を選任し、委託者に届け出る。
なお、変更が生じた場合も同様とする。

4 報告

- (1) 受託者は、業務に着手する際に業務着手届を委託者に提出すること。
- (2) 受託者は、業務委託が完了した後、業務終了報告書を委託者に提出すること。ただし、業務終了報告書は、それぞれの運搬区間に応じた産業廃棄物管理票B2、B4、B6票で代えることができる。

5 委託期間

契約締結の日から令和7年1月31日までとする。

6 その他

- (1) 搬出日については、委託者と受託者及び株式会社クレハ環境の3者で協議のうえ決定し、受託者は搬出日に該当校を回り、収集を行うこととする。
ただし、これによることが出来ない場合は、委託者と別途協議して定める。
- (2) 株式会社クレハ環境への搬入時間は16時まで必着とする。
- (3) その他業務委託の実施に関する手続等については、委託者と協議して定める。

別紙

	学校名	所在地		廃棄物の種類	個数 (台、 一式)	総重量 (kg)	PCB濃度 (mg/kg)
1	白河高校	961-0851	白河市南登り町54	変圧器	1	400	70.4
2	白河実業高校	961-0822	白河市瀬戸原6-1	変圧器	3	1025	0.6~26
				コンデンサ、 その部品の一 部	7	3	0.7~4.3
3	白河実業高校 (塙校舎)	963-5341	東白川郡塙町大字台宿字北原121	変圧器	8	1085	0.62~28
4	修明高校	963-6131	東白川郡棚倉町大字棚倉字東中居63	変圧器	2	455	20~21
				コンデンサ	1	17	0.66
5	会津高校	965-0831	会津若松市表町3-1	照明安定器保 管容器	1	60	0.02
6	会津工業高校	965-0802	会津若松市徒之町1-37	変圧器	6	716	0.6~17
				携帯型油試験 器	1	10	1.1
				オイル標本、 オイル採取容 器	29	8	1.1
7	喜多方桐桜高校	966-0914	喜多方市豊川町米室字高吉4344- 5	変圧器	3	488	2~11
				コンデンサ	2	41	0.86~2.2
				その他電気機 器	2	98	2.8~5.9
				絶縁油	2	160	0.66~1.2
8	会津農林高校 (耶麻校舎)	969-4152	喜多方市山都町字上ノ山平4299-1	変圧器	3	531	0.78~16
9	川口高校	968-0011	大沼郡金山町大字川口字蛇沢2435-2	変圧器	1	380	90.8
10	旧坂下高校	969-6571	河沼郡会津坂下町大字白狐字古川甲1090	変圧器	1	255	6.4
				油入遮断器	1	99	0.85
11	南会津高校 (田島本校舎)	967-0004	南会津郡南会津町田島字田部原260	変圧器	1	380	89.8
				遮断機 (金属 容器含む)	1	74	1.7
				開閉器	1	15	10
12	県南教育事務所	961-0971	白河市昭和町269	変圧器	1	260	4.2
変圧器30台、コンデンサ9台、遮断機2台、開閉器1台、その他電気機器 2台 オイル標本27本、絶縁油2缶、オイル採取容器2個、油試験機1台、保管容器1台 廃電気機器の一部 1個				合計	78	6560	

※総重量については、概算値であり前後することがある。