

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年7月19日

福島県会津若松建設事務所長 野地 重和

工事（委託業務）番号	第24-41340-0189号
工事（委託業務）名	道路橋りょう総務工事（車庫整備）
質 問 事 項	
<p>1. 外壁について、「金属サイディング 厚15」となっておりますが、どの程度のグレードで積算したらよろしいでしょうか。</p> <p>2. 屋根について、「ガルバリウム鋼板 厚0.4 縦葺き」となっておりますが、瓦棒葺きでしょうか。もしくは立平葺きとなるでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 防火構造認定品（PC030BE-0558 同等品）としてください。</p> <p>2. 立平葺きです。</p>	