

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年7月26日

福島県いわき建設事務所長

工事（委託業務）番号	第 24-41380-0111 号
工事（委託業務）名	道路橋りょう整備（再復）工事（付属物）
質 問 事 項	
1. 施工内訳表 第0-0013号、0019号、に於いて、生コンクリート②18-8-40-60%（T8600）と記載されていますが、下部条件に「高炉セメント使用」とあります。T8600は普通生コンクリートの記号ですが、どちらの生コンクリートを使用するのか、御教示願います。	
回 答 事 項	
1. 施工内訳表 第0-0013号、0019号は、高炉セメントを使用した生コンクリートを使用します。	