



回 答 事 項

- 1 遅沢川注水局の既存被遠隔監視システムに5号制水弁の制御機能を追加させるため、新たなソフトウェアの構築となります。
- 2 太陽電池、ソーラーコントローラー及び蓄電池の仕様については、仕様書で定める仕様と同等品であることが材料承認図書等で確認できれば類似品への変更は可能です。
- 3 お見込みのとおりです。  
図面番号4の「滝川ダム 全体システム構成図(2-2)」に表記している「被遠方監視制御装置」は「被遠隔監視制御装置」に読み替えてください。

(以 上)