

## 不適合工事一覧表(令和6年度)

工事名	検査月日	不 適 合 の 内 容
	再検査月日	
A工事	R6.7.31	コンクリート土留工において、コンクリート打込み後の養生期間が所定の期間を満たさないまま次のリフトを打設し、品質が確保されているか確認できなかった。
	R6.9.4	
計	1 件	