

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 6年10月30日

福島県南会津建設事務所長 佐藤 敬

工事（委託業務）番号	第24-41360-0107号
工事（委託業務）名	道路橋りょう維持（維補）工事（照明設備）
質 問 事 項	
<p>1. 山王トンネルの「sonota001」（器材仕様書）の2.2種類の表2-1の記載について、質問書を提出します。</p> <p>器具形式「KAE045BLS-J-D」と「KAEP045BLS-J-D」の定格光束が9,000lm以上となっておりますが、一般社団法人建設電気技術協会発行の「道路・トンネル照明器材仕様書・同解説」（平成30年版）では、「KAE045BLS-J-D」と「KAEP045BLS-J-D」の定格光束は4,500lm以上となっております。</p> <p>定格光束が9,000lm以上となるのは「KAE090BLS-J-D」と「KAEP090BLS-J-D」と規定されております。</p> <p>金額に反映しますので回答願います。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 山王トンネルの「sonota001」（器材仕様書）の2.2種類の表2-1の記載について、器具形式「KAE045BLS-J-D」と「KAEP045BLS-J-D」の定格光束が”9,000lm以上”となっておりますが、”4,500lm以上”の記載誤りでしたので訂正します。</p>	