

仕様書

1 概要

- (1) 件名 あぶくま高原道路管理事務所ほか3施設の電気供給業務
- (2) 対象施設 別紙1のとおり（4施設）
- (3) 業種及び用途 別紙1のとおり

2 仕様

- (1) 供給電気方式、供給電圧（標準電圧）、計量電圧（標準電圧）、標準周波数、受電方式等
別紙1のとおり
- (2) 契約電力、予定使用電力量等
別紙2のとおり
※契約電力とは、契約上使用できる電気の最大電力をいい、計量器により計測し、算定される値が原則としてこれを超えないものとする。また、通年の電力使用実績は別紙3を参照のこと。
- (3) 供給期間
令和8年3月検針日から令和9年3月検針日前日まで
- (4) 需給地点、電気工作物の財産分界点、保安上の責任分界点
別紙1のとおり

3 その他

力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのない他の供給条件については、当該地域を管轄する一般電気事業者が定める特定規模需要の標準供給条件による。なお、入札金額の算定に当たっては、力率は100%とし、燃料費調整、太陽光発電促進付加金及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成23年法律第108号）に基づく賦課金は考慮しないこと。

別紙1

対象施設等

	1	2	3	4
対象施設	あぶくま高原道路管理事務所	宮下土木事務所	猪苗代土木事務所	勿来土木事務所
業種及び用途	庁舎及び車庫	庁舎	庁舎	庁舎
供給電気方式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式
供給電圧(標準電圧)	6,000ボルト	6,000ボルト	6,000ボルト	6,600ボルト
計量電圧(標準電圧)	6,000ボルト	6,000ボルト	6,000ボルト	6,600ボルト
標準周波数	50ヘルツ	50ヘルツ	50ヘルツ	50ヘルツ
受電方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式
蓄熱式負荷設備等の有無				
蓄熱式負荷設備の有無	有	無	無	無
非常用自家発電設備の有無	有	有	有	有
太陽光発電設備の有無	無	無	無	無
需給地点	あぶくま高原道路管理事務所の構内引き込み第一柱に敷設した区分開閉器の電源側接続点	宮下土木事務所の、構内引き込み第一柱に敷設した区分開閉器の電源側接続点	猪苗代土木事務所の、構内引き込み第一柱に敷設した区分開閉器の電源側接続点	勿来土木事務所における福島県の敷設した第1号柱上の東北電力株式会社の架空引込線と福島県の開閉器電源側の接続点
電気工作物の財産分界点	所在地に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ
保安上の責任分界点	所在地に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ
その他	—	—	—	—

別紙2

契約電力及び予定使用電力量

対象施設	契約電力 (kW)	予定使用電力量(kWh)												
		令和8年 3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和9年 1月	2月	合計
あぶくま高原道路管理事務所	26	8,983	7,170	6,911	6,844	8,109	8,549	7,450	7,224	7,669	10,822	11,259	9,933	100,923
宮下土木事務所	25	3,599	2,888	2,822	3,129	4,622	4,700	3,710	2,917	3,052	3,577	3,663	3,675	42,354
猪苗代土木事務所	25	4,189	3,011	2,814	3,034	4,104	4,833	3,606	2,799	3,168	4,125	4,058	4,213	43,954
勿来土木事務所	25	7,378	6,485	6,517	7,201	9,258	9,853	8,501	6,546	6,184	7,195	7,453	7,101	89,672
合計	101	24,149	19,554	19,064	20,208	26,093	27,935	23,267	19,486	20,073	25,719	26,433	24,922	276,903

別紙3

通年の電力使用状況

1 令和4年度実績

対象施設		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
あぶくま高原道路管理事務所	使用電力量(kWh)	7,541	7,086	7,189	8,499	8,373	7,490	8,201	8,409	13,804	13,741	10,893	8,993	110,219
	最大需要電力量(kW)	20	19	31	18	19	17	20	25	31	31	30	27	288
宮下土木事務所	使用電力量(kWh)	2,781	2,647	3,274	4,703	4,173	3,380	2,743	2,862	3,606	3,503	3,375	3,417	40,464
	最大需要電力量(kW)	8	7	15	15	17	14	13	13	15	15	14	14	160
猪苗代土木事務所	使用電力量(kWh)	3,190	2,903	3,193	3,978	4,487	3,328	2,680	3,150	4,267	3,830	3,533	3,590	42,129
	最大需要電力量(kW)	14	12	22	23	22	21	10	14	17	18	15	13	201
勿来土木事務所	使用電力量(kWh)	6,814	6,702	7,611	9,418	9,879	8,591	6,660	6,310	7,441	7,956	7,232	7,279	91,893
	最大需要電力量(kW)	19	15	24	23	27	21	18	18	23	27	25	20	260
合計	使用電力量(kWh)	20,326	19,338	21,267	26,598	26,912	22,789	20,284	20,731	29,118	29,030	25,033	23,279	284,705
	最大需要電力量(kW)	61	53	92	79	85	73	61	70	86	91	84	74	909

2 令和5年度実績

対象施設		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
あぶくま高原道路管理事務所	使用電力量(kWh)	7,459	7,062	6,717	8,142	9,182	7,800	7,002	7,454	8,922	10,015	9,250	9,212	98,217
	最大需要電力量(kW)	24	19	20	24	32	22	18	24	25	27	26	25	286
宮下土木事務所	使用電力量(kWh)	2,897	2,912	3,121	4,411	5,006	3,666	2,880	3,049	3,412	3,697	3,473	3,702	42,226
	最大需要電力量(kW)	8	8	15	17	18	13	8	9	9	13	10	11	139
猪苗代土木事務所	使用電力量(kWh)	2,861	2,740	2,826	4,399	5,232	3,742	2,772	3,130	3,961	4,071	3,800	3,846	43,380
	最大需要電力量(kW)	12	13	14	24	23	22	10	12	19	21	18	18	206
勿来土木事務所	使用電力量(kWh)	6,279	6,414	6,980	9,205	10,317	9,178	6,811	6,378	7,050	7,060	7,246	7,826	90,744
	最大需要電力量(kW)	16	14	19	26	27	27	14	19	21	22	23	25	253
合計	使用電力量(kWh)	19,496	19,128	19,644	26,157	29,737	24,386	19,465	20,011	23,345	24,843	23,769	24,586	274,567
	最大需要電力量(kW)	60	54	68	91	100	84	50	64	74	83	77	79	884

3 令和6年度実績

対象施設		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
あぶくま高原道路管理事務所	使用電力量(kWh)	6,511	6,586	6,625	7,686	8,092	7,059	6,469	7,145	9,741	10,020	9,655	8,745	94,334
	最大需要電力量(kW)	19	18	17	20	19	19	17	23	25	26	26	25	254
宮下土木事務所	使用電力量(kWh)	2,985	2,906	2,991	4,751	4,922	4,084	3,128	3,244	3,712	3,790	4,178	3,677	44,368
	最大需要電力量(kW)	8	8	9	25	19	23	13	9	12	10	11	10	157
猪苗代土木事務所	使用電力量(kWh)	2,983	2,799	3,083	3,936	4,780	3,748	2,946	3,223	4,147	4,273	5,307	5,131	46,356
	最大需要電力量(kW)	9	9	16	23	23	20	14	16	19	21	25	25	220
勿来土木事務所	使用電力量(kWh)	6,362	6,434	7,013	9,150	9,363	7,734	6,168	5,863	7,093	7,342	6,824	7,028	86,374
	最大需要電力量(kW)	19	12	19	25	25	23	15	16	23	23	25	25	250
合計	使用電力量(kWh)	18,841	18,725	19,712	25,523	27,157	22,625	18,711	19,475	24,693	25,425	25,964	24,581	271,432
	最大需要電力量(kW)	55	47	61	93	86	85	59	64	79	80	87	85	881