

別表1 福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ 確認結果

令和7年11月11日 9時30分 現在

		1号機		2号機		3号機		4号機	
原子炉注水状況	給水系	1.43 m ³ /h	給水系	※4	- m ³ /h	給水系	1.71 m ³ /h		
	CS系	0.00 m ³ /h	CS系	※4	1.50 m ³ /h	CS系	1.90 m ³ /h		
原子炉圧力容器底部温度	vessel bottom head (TE-263-69L1)	25.4 °C							
	原子炉skirt joint上部 (TE-263-69H1)	22.8 °C	RPV温度 (TE-2-3-69R)		30.0 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)	25.5 °C		
	vessel down commer (TE-263-69G2)	25.3 °C	vessel wall above bottom head (TE-2-3-69H3)		31.1 °C	RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)	25.9 °C		
原子炉 格納容器	容器内温度	HVH-12A return air (TE-1625A)	25.2 °C	return air drywell cooler (TE-16-114B)	31.3 °C	PCV温度 (TE-16-002)	※5	- °C	
		HVH-12A supply air (TE-1625F)	25.2 °C	supply air D/W cooler HVH2-16B (TE-16-114G#1)	31.2 °C	格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1)		25.5 °C	
	容器圧力	(PT-1601-69)	0.09 kPa g	(PT-5-52A)	3.53 kPa g	(PT-5-52A)		0.54 kPa g	
窒素封入流量	RPV(圧力容器)	17.50 Nm ³ /h	RPV(圧力容器)		13.12 Nm ³ /h	RPV(圧力容器)		14.25 Nm ³ /h	
	PCV(格納容器)※2	- Nm ³ /h	PCV(格納容器)※2		- Nm ³ /h	PCV(格納容器)※2		- Nm ³ /h	
原子炉 格納容器	ガス管理システム排気流量		20.1 m ³ /h		15.80 m ³ /h			18.94 m ³ /h	
	水素濃度	A系	0.00 vol%	A系	0.11 vol%	A系		0.12 vol%	
		B系	0.00 vol%	B系	0.09 vol%	B系		0.09 vol%	
	放射能濃度 (Xe 135)	A系:指示値 検出限界値	9.41E-04 Bq/cm ³ 4.54E-04 Bq/cm ³	A系:指示値 検出限界値	ND Bq/cm ³ 1.2E-01 Bq/cm ³	A系:指示値 検出限界値		ND Bq/cm ³ 1.8E-01 Bq/cm ³	
		B系:指示値 検出限界値	1.17E-03 Bq/cm ³ 3.46E-04 Bq/cm ³	B系:指示値 検出限界値	ND Bq/cm ³ 1.2E-01 Bq/cm ³	B系:指示値 検出限界値		ND Bq/cm ³ 1.8E-01 Bq/cm ³	
使用済燃料プール水温度	(FPOポンプ入口温度)	23.9 °C		23.0 °C	(TI012-1)※3	- °C	(XX-TE-015)※3	- °C	
FPCスキマサーボタンク水位		5.17 m	(LT-19-10)	3.55 m		2.85 m	(LT-19-79)	67.62 × 100 mm	
異常の有無	無		無		無		無		

※1 指示値が検出限界未満の場合は「ND」と記載する。

※2 窒素封入停止中

※3 全燃料取り出し完了につき監視対象外

※4 作業に伴い、復水貯蔵タンク炉注水系から高台炉注水系へ切替実施。高台炉注水系用流量計にてデータ採取開始

※5 作業に伴いデータ欠測