

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年12月23日

（工事執行権者）

福島県県中建設事務所長

工事（委託業務）番号	25-41320-0231
工事（委託業務）名	街路（補助（街路））工事（舗装）
質 問 事 項	
1. 採用単価 F0105. F0107 FEP管は難燃FEP管仕様ですか。 F0111 防水コンセント積算資料P723は抜止アースリール付2P15A25V1個口ですか。 F0117 自動点滅器プラグイン式ハイドラル3種類のうち・（受台付）ニップル（ボール直付け） ・（受台付）金具（バンド取付け）・（本体のみ）金具、ニップル共通のどれですか。 F0213. F0214 ヘルマウスは難燃仕様ですか。 F0300 残土処分料の単価を教えてください。 切り抜き頁0-0063 歩車道境界ブロック※手入力単価を教えてください。	
回 答 事 項	
・ F0105. F0107 FEP管は、難燃仕様ではありません。 ・ F0111 防水コンセントは、1個口を採用しております。 なお、採用単価表「sonota」を訂正しましたので御確認願います。 ・ F0117 自動点滅器プラグイン式ハイドラルは、（受台付）ニップル（ボール直付け）を採用しております。 なお、採用単価表「sonota」を訂正しましたので御確認願います。 ・ F0213. F0214 ヘルマウスは、難燃仕様ではありません。 ・ F0300 残土処分は、株式会社良田建材店の1～3種の単価を採用しております。 なお、「sonota」に民間受入地個票を追加しましたので御確認願います。 ・ 歩車道境界ブロックは、土木事業単価表T1080の単価を採用しております。	