

## 仕様書別紙1

## 対象施設等

	1	2	3	4	5
対象施設	ふくしま医療センターこころの杜	宮下病院	南会津病院	ふたば医療センター 附属病院	ふたば医療センター附属 ふたば復興診療所
業種及び用途	病院	病院	病院	病院	病院
契約種別	業務用季節別時間帯別電力	業務用電力	業務用季節別時間帯別電力	業務用電力	業務用電力
供給電気方式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式
供給電圧(標準電圧)	6,000ボルト	6,000ボルト	6,000ボルト	6,000ボルト	6,000ボルト
計量電圧(標準電圧)	6,000ボルト	6,000ボルト	6,000ボルト	6,000ボルト	6,000ボルト
標準周波数	50ヘルツ	50ヘルツ	50ヘルツ	50ヘルツ	50ヘルツ
受電方式	1回線方式	1回線方式	2回戦式(常時+予備線)	1回線方式	1回線方式
蓄熱式負荷設備等の有無					
蓄熱式負荷設備の有無	無	無	無	無	無
非常用自家発電設備の有無	有	有	有	有	無
太陽光発電設備の有無	有	無	有	無	無
電力量等の検針					
自動検針装置	有	無	無	有	有
電力会社の検針方法	自動検針	手動検針	手動点検	自動検針	自動検針
計量器の構成	記録型計量器 (専用通信端末付)	電力需給用複合計器	変成器付複合計器	電力需供用複合計器 (通信機能付)	電力需給用複合計器 (通信機能付)
需給地点	ふくしま医療センターこころの杜 における福島県の敷設した第1号 柱上の東北電力株式会社の架空 引込線と福島県の開閉器電源側 との接続点	宮下病院における福島県の敷設 した第1号柱上の東北電力株式 会社の架空引込線と福島県の開 閉器電源側との接続点	南会津病院における福島県の敷 設した本線柱及び予備線柱上の 東北電力株式会社の架空引込線 と福島県の開閉器電源側との接 続点	ふたば医療センター附属病院に おける福島県の敷設した第1号柱 上の東北電力株式会社の架空引 込線と福島県の開閉器電源側との 接続点	ふたば復興診療所における福島 県の敷設した第1号柱上の東北 電力株式会社の架空引込線と福 島県の開閉器電源側との接続点
電気工作物の財産分界点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	受給地点に同じ	需給地点に同じ
保安上の責任分界点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	受給地点に同じ	需給地点に同じ
その他					

## 仕様書別紙2

## 契約電力及び予定使用電力量

対象施設	用途	契約電力 (kW)	予定使用電力量(kWh)												
			令和7年 6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和8年 1月	2月	3月	4月	5月	合計
1 ふくしま医療センターこころの杜	病院	600	75,000	81,200	94,000	74,100	72,600	106,700	156,300	171,700	159,600	144,700	82,500	66,600	1,285,000
		ピーク	0	17,000	20,600	13,800									51,400
		昼間	45,600	23,900	30,100	21,300	40,300	58,200	84,200	87,600	88,600	80,800	44,000	32,300	636,900
		夜間	29,400	40,300	43,300	39,000	32,300	48,500	72,100	84,100	71,000	63,900	38,500	34,300	596,700
2 宮下病院	病院	87	18,400	25,500	29,500	23,400	20,500	22,800	31,000	34,900	31,700	28,600	19,900	17,900	304,100
3 南会津病院	病院	(※1) 294	102,700	125,600	133,500	116,600	94,400	108,000	127,300	129,600	117,900	119,500	95,900	92,600	1,363,600
		ピーク	0	37,700	39,300	33,800	0	0	0	0	0	0	0	0	110,800
		昼間	64,700	38,400	40,000	33,600	53,200	57,100	64,500	60,900	61,100	62,400	50,100	44,400	630,400
		夜間	38,000	49,500	54,200	49,200	41,200	50,900	62,800	68,700	56,800	57,100	45,800	48,200	622,400
4 ふたば医療センター附属病院	病院	162	49,100	62,200	70,500	60,300	49,600	58,600	75,300	80,700	77,000	77,200	52,300	48,900	761,700
5 ふたば医療センター附属 ふたば復興診療所	病院	40	4,500	6,800	7,400	6,000	4,300	5,500	8,300	9,500	9,200	8,700	5,100	4,100	79,400
合 計			249,700	301,300	334,900	280,400	241,400	301,600	398,200	426,400	395,400	378,700	255,700	230,100	3,793,800

※1 県立南会津病院は、2回線(常時+予備線)ともに294kwである

## 仕様書別紙3-1

## 1 令和5年度実績

対象施設	用途		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1 ふくしま医療センター こころの杜	病院	使用電力量(kWh)	82,221	65,795	71,276	105,101	124,512	96,455	72,626	108,108	153,863	171,278	155,940	152,985	1,360,160
		ピーク時間				16,226	21,372	14,126							51,724
		昼間時間	42,402	32,236	43,280	47,852	60,242	42,683	39,015	59,192	82,815	88,250	86,530	87,086	711,583
		夜間時間	39,819	33,559	27,996	41,023	42,898	39,646	33,611	48,916	71,048	83,028	69,410	65,899	596,853
		最大需要電力(kW)	315	254	213	336	372	319	185	381	488	509	497	478	4,347
2 宮下病院	病院	使用電力量(kWh)	20,513	18,685	18,281	26,170	30,886	23,302	21,004	23,524	28,485	31,969	28,245	27,830	298,894
		最大需要電力(kW)	54	47	54	72	78	69	58	63	72	77	71	71	
3 南会津病院	病院	使用電力量(kWh)	102,510	96,500	104,800	125,800	130,940	116,080	96,580	111,756	128,957	131,546	120,098	122,984	1,388,551
		ピーク時間	0	0	0	57,240	59,790	51,870	0	0	0	0	0	0	168,900
		昼間時間	52,440	44,700	67,650	17,540	17,980	15,900	51,903	59,097	64,932	61,234	61,848	64,135	579,359
		夜間時間	50,070	51,800	37,150	51,020	53,170	48,310	44,677	52,659	64,025	70,312	58,250	58,849	640,292
		最大需要電力(kW)	248	239	239	273	284	279	275	246	262	267	279	243	
4 ふたば医療センター 附属病院	病院	使用電力量(kWh)	51,644	48,759	48,864	62,388	70,567	61,304	50,661	58,715	74,613	81,239	78,668	82,736	770,158
		最大需要電力(kW)	110	99	111	138	144	141	98	121	161	161	184	172	1,640
5 ふたば医療センター 附属ふたば復興診療所	病院	使用電力量(kWh)	4,868	4,281	4,448	6,617	7,548	6,103	4,260	5,699	8,688	10,072	9,259	9,510	81,353
		最大需要電力(kW)	26	22	23	28	28	25	20	24	33	34	33	35	

## 仕様書別紙3-2

## 2 令和6年度実績

対象施設	用途		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1 ふくしま医療センター こころの杜	病院	使用電力量(kWh)	82,704	67,267	78,672	109,137	119,670	90,565	72,571	105,295	158,663	172,169	163,395	136,379	1,356,487
		ピーク時				17,709	19,783	13,522							51,014
		昼間時間	45,561	32,303	47,868				41,551	57,196	85,535	87,047	90,754	74,536	562,351
		夜間時間	37,143	34,964	30,804	39,644	43,627	38,427	31,020	48,099	73,128	85,122	72,641	61,843	596,462
		最大需要電力(kW)	274	201	257	354	368	293	194	372	463	508	489	464	4,237
2 宮下病院	病院	使用電力量(kWh)	19,275	17,198	18,573	24,912	28,036	23,473	20,040	22,103	33,576	37,928	35,181	29,445	309,740
		最大需要電力(kW)	51	51	51	64	70	66	53	56	78	87	87	78	
3 南会津病院	病院	使用電力量(kWh)	89,339	88,534	100,730	125,417	136,079	117,177	92,116	104,230	125,653	127,728	115,813	116,045	1,338,861
		ピーク時	0	0	0	18,216	18,883	15,747	0	0	0	0	0	0	52,846
		昼間時間	47,779	44,008	61,826	59,299	61,982	51,321	54,398	55,018	64,115	60,620	60,387	60,689	681,442
		夜間時間	41,560	44,526	38,904	47,902	55,214	50,109	37,718	49,212	61,538	67,108	55,426	55,356	604,573
		最大需要電力(kW)	232	248	270	286	293	280	262	243	251	269	265	258	
4 ふたば医療センター 附属病院	病院	使用電力量(kWh)	52,950	48,949	49,321	62,039	70,456	59,233	48,579	58,461	76,076	80,260	75,296	71,725	753,345
		最大需要電力(kW)	114	100	107	143	144	145	102	124	146	149	156	162	1,592
5 ふたば医療センター 附属ふたば復興診療所	病院	使用電力量(kWh)	5,250	4,015	4,621	6,908	7,349	5,955	4,365	5,338	7,851	8,837	9,147	7,930	77,566
		最大需要電力(kW)	25	20	21	27	25	27	22	33	38	40	39	37	