

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年2月2日

福島県会津若松建設事務所長 阿部 弘明

工事（委託業務）番号	第25-41341-0051号
工事（委託業務）名	道路橋りょう維持（維補）工事（橋梁補修）
質問事項	
1 伸縮装置の設計計算書等の提供について 受注した場合、設計照査を実施するため、伸縮装置選定の根拠となった設計遊間量等を算出した設計計算書及び橋梁点検記録の提供は可能でしょうか。	
2 三者協議の実施について 特記仕様書では三者協議の対象工事になっておりませんが、三者協議を申請し実施することは可能でしょうか。	
3 成形目地材の寸法と単価について ① 成形目地材の寸法のうち幅(w)について、橋面防水補修図では 40mm とされておりますが、採用単価表で 35mm となっております。端部目地処理による控除と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。 ② 成形目地材の採用単価について、採用単価表の備考欄に「建設物価全国掲載なし（関東のみ、全国優先）」と記載されておりますが、このことは積算資料 539 頁における「アスファルト舗装用成形目地材」全国 I ①②の単価を採用するという理解で良いでしょうか。ご教示願います。	
4 採用単価表の番号 5、成形目地材につきまして建設物価 P. 226 建設物価全国掲載なしとありますが、採用地域はどちらになりますでしょうか。ご教示願います。	
回答事項	
1 提供は可能です。 2 福島県工事請負契約約款第18条に基づき協議の対象とします。 3 ① 成形目地材の寸法について、図面に記載の幅 40 mm が正しく、採用単価表の幅が誤りです。閲覧図書「kinnuki002」「suuryou」「sonota」を差し替えましたので御確認願います。 なお、この訂正に併せ、設計内容における共通仮設費の積み上げ項目の不足についての訂正も行っておりますので御確認願います。 ② 御見込みのとおりです。なお、3①により閲覧図書を差し替えておりますので御確認願います。	
4 全国 I ①②の単価を採用しています。なお、3①により閲覧図書を差し替えておりますので御確認願います。	