

様式第3号（第8条関係）

## 競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年2月26日

福島県小名浜港湾建設事務所長

工事（委託業務）番号	第 25-41400-0062 号
工事（委託業務）名	ふ頭埋立造成工事（給電設備）
質 問 事 項	
<p>1. 図面番号 6/7 増設キュービクルNo.3～5 において、負荷名称部分への幹線ケーブルが記載されておりますが、どの図面においてもケーブル敷設は見当たりません。また、金抜き設計書にも数量の計上がない為、別途と考慮して宜しいでしょうか？合わせて、基礎製作時の埋設配管の敷設及び立上げも別途と考量して宜しいでしょうか？ ご教示願います。</p> <p>2. 同種・類似工事において、電気設備工事（給電設備工事に限る）と記載ありますが、空調機電源設備工事の一部で受変電設備工事を行ってれば、本要件への適用と考慮して宜しいでしょうか？ ご教示願います。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. お見込みのとおりです。</p> <p>2. 電気設備工事（給電設備工事に限る）に該当するものと考えております。</p>	