

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年4月24日

福島県南会津農林事務所長 宗像 宏行

工事（委託業務）番号	第 25-36250-0068 号
工事（委託業務）名	林業専用道（県・復）0701 工事「柳島線」
質 問 事 項	
<p>1. 金抜設計書 17 ページの支給品費調書に記載されている項目で別途計上されている材料「P96001 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)φ1500mm,内面平滑外面波付き二重構造」「PW0891 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)φ1200 mm 内面平滑外面波付二重構造」「PW0887 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)φ1000 mm 内面平滑外面波付二重構造」「PW0883 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)φ600 mm 内面平滑外面波付二重構造」「PW0883 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)φ600 mm 内面平滑外面波付二重構造」は支給品と購入材どちらとして扱うのでしょうか?ご教示願います。</p> <p>2. 金抜設計書 22 ページの S 単 20 号植生土のう水路工の中の「PP1936 止め釘 D295A D10 L=0.45m」は異形棒鋼 SD295 のことと捉えてよろしいでしょうか。また、単価を出す際の端数処理と有効桁数を教えてください。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 購入材となります。なお、「SPX085 SP暗渠排水管 森林」にて歩掛のみ計上し、資材費は別途計上しています。</p> <p>2. 「PP1936 止め釘 D295A D10 L=0.45m」は「異形棒鋼 SD295 D10」です。なお、単価については、小数第1位を四捨五入し整数止めとしています。</p>	