

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年5月15日

福島県南会津農林事務所長 宗像 宏行

工事（委託業務）番号	第26-36250-0009号
工事（委託業務）名	農地中間管理機構関連0801工事「鶉巣地区」
質 問 事 項	
<p>1. 下層路盤と上層路盤についての質問です。 設計書での積算条件は、下層路盤（S単-50号）$t=12\text{mm}$、上層路盤（S単-51号）$t=10\text{mm}$と記載されていますが、図面では下層路盤$t=12\text{cm}$、上層路盤$t=10\text{cm}$と記載されています。 どちらが正しいか、ご教示いただけますでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 路盤工については、図面に記載されている下層路盤$t=12\text{cm}$、上層路盤$t=10\text{cm}$が正しい数値となっております。 閲覧図書（金抜き設計書）を訂正いたします。</p> <p>また、冬期補正（現場管理費）の補正值について訂正がありましたので、併せて閲覧図書（金抜き設計書）を訂正いたします。</p>	