別表1　福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ 確認結果

令和8年10月20日　　9時04分 現在

		1号機		2号機		3号機		4号機	
原子炉注水状況		給水系	1.43 m^3/h	給水系 ※5	－ m^3/h	給水系	1.44 m^3/h		
		CS系	0.00 m^3/h	CS系 ※5	1.50 m^3/h	CS系	1.35 m^3/h		
原子炉圧力容器底部温度		vessel bottom head (TE-263-69L1)	28.6 ℃						
		原子炉skirt joint上部 (TE-263-69H1)	24.0 ℃	RPV温度 (TE-2-3-69R)	33.5 ℃	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)	29.9 ℃		
		vessel down commer (TE-263-69G2)	28.7 ℃	vessel wall above bottom head (TE-2-3-69H3)	33.2 ℃	RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)	29.6 ℃		
原子炉格納容器	容器内温度	HVH-12A return air (TE-1625A)	28.7 ℃	return air drywell cooler (TE-16-114B)	33.6 ℃	PCV温度 (TE-16-002) ※4	－ ℃		
		HVH-12A supply air (TE-1625F)	28.6 ℃	supply air D/W cooler HVH2-16B (TE-16-114G#1)	33.4 ℃	格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1)	29.0 ℃		
	容器圧力	(PT-1601-69)	0.00 kPa g	(PT-5-52A)	2.61 kPa g	(PT-5-52A)	0.55 kPa g		
窒素封入流量		RPV(圧力容器)	17.28 Nm^3/h	RPV(圧力容器)	14.60 Nm^3/h	RPV(圧力容器)	14.31 Nm^3/h		
		PCV(格納容器) ※2	－ Nm^3/h	PCV(格納容器) ※2	－ Nm^3/h	PCV(格納容器) ※2	－ Nm^3/h		
原子炉格納容器	ガス管理システム排気流量		15.4 m^3/h		21.22 m^3/h		16.74 m^3/h		
	水素濃度	A系 ※4	－ vol%	A系	0.01 vol%	A系	0.06 vol%		
		B系 ※4	－ vol%	B系	0.01 vol%	B系	0.05 vol%		
	放射能濃度 (Xe 135) ※1	A系:指示値	1.51E-03 Bq/cm^3	A系:指示値	ND Bq/cm^3	A系:指示値	ND Bq/cm^3		
		検出限界値	4.66E-04 Bq/cm^3	検出限界値	1.1E-01 Bq/cm^3	検出限界値	1.8E-01 Bq/cm^3		
		B系:指示値	1.21E-03 Bq/cm^3	B系:指示値	ND Bq/cm^3	B系:指示値	ND Bq/cm^3		
		検出限界値	3.42E-04 Bq/cm^3	検出限界値	1.1E-01 Bq/cm^3	検出限界値	1.7E-01 Bq/cm^3		
使用済燃料プール水温度		(FPCポンプ入口温度)	26.9 ℃		25.6 ℃	(TI012-1) ※3	－ ℃	(XX-TE-015)※3	－ ℃
FPCスキマサージタンク水位			2.77 m	(LT-19-10)	2.48 m	※4	－ m	(LT-19-79)	67.76 ×100 mm
異常の有無		無		無		無		無	

※1　指示値が検出限界値未満の場合は「ND」と記載する。

※2　窒素封入停止中

※3　全燃料取り出し完了につき監視対象外

※4　作業に伴いデータ欠測

※5　作業に伴い、復水貯蔵タンク炉注水系から高台炉注水系へ切替実施。高台炉注水系用流量計にてデータ採取開始。